



Michele Guetta (Mike)

LUOGHI M.A.R.C.I

18 September 2005

Domanda:

Il locale in cui è installata una caldaia, è un luogo a maggior rischio in caso di incendio?

Risponde Mike

La presenza di una caldaia non significa nulla, bisogna vedere dove è installata, la sua potenzialità ed il tipo di combustibile.

- Se ha una potenzialità termica inferiore a 35 kW ed è installata in ambiente residenziale, non è un luogo a maggior rischio in caso d'incendio e se marcata CE (direttiva gas) non è nemmeno un luogo con pericolo di esplosione e non si applica la direttiva ATEX (D.lgs. 233/03).

- Se ha una potenzialità compresa tra 35 e 115 kW deve essere installata in un apposito locale detto centrale termica e di conseguenza può essere un luogo a maggior rischio in caso d'incendio, come un luogo con pericolo di esplosione (se residenziale non si applica in ogni caso la direttiva ATEX)

- Se ha una potenzialità superiore a 115 kW la centrale termica è soggetta a controllo dei VV.F.